



Tabela elastycznego gięcia rur wg średnic

Dn [mm]	Minimalny dopuszczalny promień [m]	Kąt dla rury 6m [°]	Kąt dla rury 12m [°]
65	42	8,0	16,4
80	49	7,0	14,0
100	65	5,3	10,6

Stadium: **Projekt wykonawczy budowy osiedlowej sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków os. ANDROMEDA przy ul. Raciborskiego w Rotmance**

Instal

Zamawiająca: MP INSTAL	ul. Raciborskiego Rotmanka
Investor: Pruszczanskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 16 83-000 Pruszcz Gdański	Projekt: Schemat montażowy
Projektant: mgr inż. Monika Papierowska	Przebieg: 07.08.2021r.
Sprowadzający: mgr inż. Małgorzata Ziolkowska-Pamula	Przebieg: 5
	Skala: 1:500