

Pruszcz Gdański, dn. 06.07. 2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy . Tysiąclecia 16, działka nr 1/55 w Pruszczu Gdańskim”

1. W SWZ Zamawiający określa wielkość instalacji na 30kW oczekując jednocześnie od Wykonawcy zaprojektowania i wykonania: „możliwie największej mocy instalacji PV”. Proszę o wyjaśnienia, czy przedmiotem zamówienia jest mikroinstalacja w myśl Ustawy o OZE o mocy do 50kW czy Zamawiający dopuszcza możliwość budowy większej instalacji niż 50kW. Informacja ta jest kluczowa gdyż instalacje powyżej 50kW wymagają uzyskania pozwolenia na budowę co biorąc pod uwagę termin wykonania Przedmiotu Umowy jest niewykonalne. Eksploatacja tego typu instalacji wymaga także od Zamawiającego uzyskania koncesji i zmianę sposobu rozliczania z OSD.

Odp. Zamawiający precyzuje, iż przedmiotem zamówienia jest mikroinstalacja o mocy do 40 kW.

2. Jaka jest moc umowna dla obiektu na dachu, którego ma zostać wybudowana instalacja? Budowa instalacji o mocy wyższej niż moc umowna wymagać będzie jej zwiększenia przez OSD. Proces ten może być dość długotrwały co stanowi zagrożenie terminu zakończenia inwestycji.

Odp. Obecne przyłącze pozwala na budowę instalacji do 40 kW.